

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung (Korrektur 2)

Verfahren: SBH VOB ÖA 499-26 SW - Brehmweg 60 - Heizung

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Im LV soll eine Regelung erneuert/ ergänzt werden. Von welchem Hersteller ist den die vorhandene Regelung bzw wer betreut die Anlage? Ist es ggf. möglich sich diese vor Ort anzuschauen?	Die Regelung ist von Kieback & Peter. Allen Bietern wird gleichbehandelnd eine Besichtigung vor Ort ermöglicht. Wenn Sie einen Vorort-Termin wünschen, wenden Sie sich bitte über die Bieterkommunikation der eVergabe an uns. Die Besichtigungstermine sind mit der jeweiligen Kontaktperson im Vorfeld abzustimmen. Die Kontaktperson muss den Bieter bzw. seine Vertreter bei Ankunft auf dem Schulgelände in Empfang nehmen.	05.10.2026 11:24:14
2	Wir gehen davon aus, dass wir die Ausführungsunterlagen gemäß den Vorgaben aus VDI6026 und VOB/C erhalten. Ist diese Annahme korrekt	Die Ausführungsunterlagen wurden nach Vorgabe der VOB/ C erstellt.	07.10.2026 11:47:47
3	Dürfen wir davon ausgehen, dass die Ausführungsunterlagen vor Erstellung der Leistungsverzeichnisse vom Auftraggeber freigegeben wurde?	Die Leistungsverzeichnis wurden von den Bauherren gesichtet und freigegeben.	07.10.2026 11:47:47
4	Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen Ausführungsunterlagen 21 Tage vor Ausführungsbeginn vorgelegt werden. Ist diese Annahme korrekt?	Die Ausführungszeichnungen liegen dem AN 21 Tage vor Ausführung vor.	07.10.2026 11:47:47
5	Wir kalkulieren mit konkreten Komponenten und Materialien. Sofern diese von den bisherigen Planungsfabrikaten abweichen, gehen wir davon aus, dass wir üblicherweise gemäß Vergabephase HOAI und Vergabehandbuch eine auf die Ausschreibungsergebnisse fortgeschriebene Ausführungsplanung erhalten. Ist diese Annahme korrekt?	Ja, die Annahme ist korrekt.	07.10.2026 11:47:47
6	Das Leistungsverzeichnis enthält einige notwendige Leistungen nicht in eigenen Ordnungszahlen. Wir gehen davon aus, dass die Erstellung des LV gemäß den Vorgaben aus VOB/C DIN 18299 und den spezifischen ATVs insbesondere den Abrechnungseinheiten durchgeführt wurde.	Das Leistungsverzeichnis wurde gem. den Vorgaben der VOB/C erstellt.	07.10.2026 11:47:47
7		Wir bestätigen Ihre Annahme.	07.10.2026 11:47:47

Wir dürfen als Bieter keine Mischkalkulationen durchführen. Wir gehen davon aus, dass keine besonderen Leistungen in die Einheitspreise mischkalkuliert werden müssen, die Einfluss auf die Einheitspreisbildung haben. Ist diese Annahme korrekt?

- | | | | |
|--|--|---|---------------------|
| 8 | Wie oft muss der Bauleiter an einem Baustellen-Jour-Fix teilnehmen? Wir gehen davon aus, dass wie üblich die Besprechung nicht länger als 60 Minuten dauert. | Baubesprechungen finden vor Ort statt. Diese dauern nicht länger als 60 Minuten. | 07.10.2026 11:47:47 |
| 9 | Wir gehen davon aus, dass 14 Tage nach Beauftragung ein mit dem Architekten abgestimmter und realistischer Bauzeitenplan vorgelegt wird und dieser die Vertragszeitraumangaben aus dem Formblatt zur Angebotsaufforderung entspricht. Ist diese Annahme korrekt? | Es wird ein abgestimmter Bauzeitenplan spätestens 14 Tage nach Beauftragung vorgelegt. | 07.10.2026 11:47:47 |
| 10 | Gemäß den Vorgaben aus der VOB/C gehen wir davon aus, dass unsere Parkmöglichkeiten sowie Baustelleneinrichtung nicht abweichend kalkulieren mussten. Ist diese Annahme korrekt? | Die Baustelleneinrichtung muss nicht abweichend kalkuliert werden. Parkflächen können nicht zur Verfügung gestellt werden. | 07.10.2026 11:47:47 |
| 11 | Gemäß VOB/C ist eine kontinuierliche Montage üblich. Müssen wir konkrete Arbeitsunterbrechungen oder Erschwernisse berücksichtigen? | Es handelt sich um eine Schule. Baustellenverkehr während der Pausenzeiten sind eingeschränkt, Transporte in den Keller ebenfalls. In den Ferien ist es unproblematisch. | 07.10.2026 11:47:47 |
| 12 | Enthält das Leistungsverzeichnis alle Detailangaben (insbesondere zu Verlegearten, Höhen, Varianten und besonderen Befestigungen), die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind? | Das Leistungsverzeichnis enthält alle zur Ausführung der Leistung erforderlichen Angaben. | 08.10.2026 09:39:22 |
| 13 | Wir bitten Sie, einige Fotos über die zu demontierenden Komponenten, Transportwege, abzubrechende Heizraumtür, Herzustellende Öffnungen bereitzustellen! | Entsprechende Fotos werden über die Bieterkommunikation zur Verfügung gestellt. | 20.10.2026 11:31:07 |
| <p>Anlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMG-20260512-WA0001.jpg • IMG-20260512-WA0002.jpg • IMG-20260512-WA0003.jpg • IMG-20260512-WA0004.jpg • IMG-20260512-WA0018.jpg • IMG-20261008-WA0001.jpg • IMG-20261008-WA0002.jpg • IMG-20261008-WA0003.jpg • IMG-20261008-WA0004.jpg • IMG-20261008-WA0005.jpg • IMG-20261008-WA0006.jpg | | | |
| 14 | LV Pos. 02.01.003 "Innenwände aus Stahlbeton, tragend, abbrechen" Von dem Abbruch tragender Innenwände würde ich dringend abraten. Bitte geben Sie die Abmaße der Wand an! Diese fehlen in der Ausschreibung. | Innenwände aus Beton, nicht Stahlbeton, auch nicht tragend, Heizraum 36 cm stark. Verbreiterung auf 110 cm, Türöffnung 94 cm im Lichten, Aussparung vorhanden 100 cm.

Tür im Flurbereich haben gleiche Maße, Mauerwerk | 20.10.2026 11:31:07 |

		24 cm nicht tragend.	
15	LV Pos. 1.2.35-1.2.37 "Kaminsanierung einwandig in Stück" Die 3 Positionen sind gleich und nichts sagend. Welche Leistungen sollen ausgeführt werden? Wo ist der Unterschied in den Positionen?	Kein Unterschied, liefern und montieren wie gefordert.	20.10.2026 11:31:07
16	Für die Ermittlung bzw. Dimensionierung des erforderlichen Krans benötigen wir noch folgende Angaben: Welche maximale Auslage des Krans ist erforderlich? Welche erforderliche Höhe (Hubhöhe) ist für die Ausführung vorgesehen? Wir bitten um entsprechende Mitteilung der erforderlichen Maße, damit die Kranstellung bzw. -dimensionierung korrekt kalkuliert werden kann.	Es ist eine maximale Auslage von 10 m erforderlich. Aus dem Schacht Notausstieg von -2,60 m auf NN und über Buschwerk 2,00 m. Anlagen: • 20261008151819.pdf • 20261008162232.pdf	20.10.2026 11:31:07
17	Hinweis vom 20.10.2026:	Es wurde ein Korrekturzyklus durchgeführt. Die Einreichfrist wurde verlängert und endet nunmehr am 27.10.2026 um 10:00 Uhr. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 26.11.2026 Es wurden inhaltliche Änderungen vorgenommen. Pos. 02.01.2 Verbreiterung der Türöffnung Pos. 02.01.3 Abtransport des Bauschutts <u>Hinweis:</u> Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot eingereicht haben, müssen Sie den Bearbeitungspunkt „Angebot einreichen“ zwingend erneut vollziehen, da Ihr Angebot anderenfalls als nicht eingereicht gilt und somit nicht gewertet werden darf. Ihre eingegebenen Daten und Preise sind unverändert im System der eVergabe gespeichert.	20.10.2026 11:31:07